

účastníka řízení měla být řemeslná obnova pouze vybraných kamenných prvků, tj. okenních ostění (vyjma dekorativního okna v průčelí), průběžného kamenného soklu a 2 ks portálů bočních vstupů. Současně byla zástupcům NPÚ Kroměříž a správního orgánu předána přepracovaná projektová dokumentace s názvem „Návrh na opravu pískovcových ozdobných prvků farního kostela sv. Bartoloměje v Napajedlích“ (zpracovala Pavla Hradilová, restaurátorka, dne 23.11.2018), která svým obsahem víceméně odpovídá již dříve předložené dokumentaci, nicméně která svou jednodušší strukturou a lepším výběrem fotodokumentace umožňuje lepší posouzení předmětu řízení.

Dne 12.12.2018 obdržel správní orgán písemné vyjádření NPÚ Kroměříž č.j. NPÚ-373/84228/2018 ze dne 11.12.2018 z něhož vyplývá, že předložený záměr – navrhované práce lze realizovat při dodržení podmínek, podle kterých: „1/ Dle předložené dokumentace lze provést pouze obnovu kamenných prvků spadající pod řemeslnou obnovu. U součástí fasády podléhající režimu restaurování bude zpracován samostatný restaurátorský záměr, který bude předložen odborné organizaci k posouzení; 2/ Navržené závěrečné zpevnění kamene a doplňků nebude provedeno, protože způsobí nežádoucí nadměrné zpevnění kamene. Na závěr budou kamenné prvky opatřeny vhodným hydrofobizačním prostředkem, který bude předložen odborné organizaci k posouzení; 3/ Zahájení prací bude minimálně s týdenním předstihem oznámeno zástupcům SPP.“ Jako součástí fasády, které podléhají režimu restaurování, stanovil NPÚ Kroměříž tyto prvky: „dekorativní okenní šambrána se suprafenestrou v ploše průčelí, 2 ks dekorativních váz stojících na atice čelní fasády, 2 ks bočních vstupních portálů, trnožní římsa včetně profilovaných patek pilastrů (a hlavní vstupní portál se sochařskou figurální výzdobou).“ Svě stanovisko NPÚ Kroměříž odůvodňuje konstatováním, podle kterého „přestože restaurátorka (v podstatě) navrhuje standardní technologický postup obnovy kamenných prvků, máme k němu následující výhradu. Veškeré tmely a doplňky z umělého kamene musí vykazovat nižší odolnost a pevnost než restaurovaný kámen – v optimálním případě by tyto vlastnosti měly být zhruba o 40 % horší než u originální hmoty. S ohledem na tyto požadavky, stanovenými odbornými technologi ve spolupráci se špičkovými restaurátory, jsme dosud nepochopili, proč restaurátorka stále (a opakovaně) navrhuje po dvojím zpevnění kamene ještě třetí, včetně konsolidace doplňků, organokřemičitany, čímž docílí pouze nežádoucího nadměrného zpevnění jak kamene, tak doplňků z umělého kamene a tvorbu nevhodné tvrdé skořápky, což může uspišit další hloubkovou erozi kamene“.

Správní orgán po posouzení výše uvedených skutečností a podkladů dospěl k závěru, že záměr řemeslné obnovy vybraných kamenných fasádních prvků, tj. okenních ostění (vyjma dekorativní okenní šambrány se suprafenestrou na průčelí kostela) a průběžného kamenného soklu (vyjma trnožní římsy a profilovaných patek pilastrů) je bezpochyby zcela v souladu se zájmy státní památkové péče. Správní orgán však na základě požadavku NPÚ Kroměříž považoval za nezbytné vyloučit podmínkou č. 1 z případné řemeslné obnovy všechny součásti fasád kostela, které mají charakter uměleckořemeslného díla ve smyslu ust. § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči, a které tak musí být předmětem restaurování, přičemž mezi tyto části pro úplnost zahrnul i kamenné figurální plastiky na západní fasádě kostela. Správní orgán rovněž zohlednil odborné stanovisko NPÚ Kroměříž ve věci nežádoucího nadbytečného zpevňování kamene a doplňků, a proto stanovil podmínku č. 2. Podmínka č. 3 je standardní podmínkou, která má umožnit výkon kontrolní činnosti správního orgánu ve smyslu ust. § 29 odst. 2 písm. g/ zákona o státní památkové péči. Při splnění uvedených podmínek realizace navrhovaných prací přinese významné zlepšení stavu kulturní památky při současném zachování jejich kulturně historických hodnot.

P o u č e n í :

Toto závazné stanovisko není ve smyslu ust. § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proto proti němu odvolat.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE

odbor školství a kultury

nám. 3. května 1340

765 23 OTROKOVICE

522



Ing. Petr Klokočka

pověřený rozhodováním na úseku
státní památkové péče

Účastník řízení: Římskokatolická farnost Napajedla, Masarykovo nám. 213, 76361 Napajedla
zastoupená farářem P. Mgr. Ryszardem Turko

Na vědomí:

Městský úřad Napajedla – stavební úřad
Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Kroměříži

Strana 3 (celkem 3)