

technologický postup restaurování kamenných prvků, máme k němu následující výhradu. Veškeré tmely a doplňky z umělého kamene musí vykazovat nižší odolnost a pevnost než restaurovaný kámen – v optimálním případě by tyto vlastnosti měly být zhruba o 40 % horší než u originální hmoty. S ohledem na tyto požadavky, stanovenými odbornými technologi ve spolupráci se špičkovými restaurátory, jsme dosud nepochopili, proč restaurátorka stále (a opakovaně) navrhuje po dvojím zpevnění kamene ještě třetí, včetně konsolidace doplňků, organokřemičitany, čímž docílí pouze nežádoucího nadměrného zpevnění jak kamene, tak doplňků z umělého kamene a tvorbě nevhodné tvrdé skořápky, což může uspišit další hloubkovou erozi kamene“.

Správní orgán po posouzení výše uvedených skutečností a podkladů dospěl k závěru, že záměr restaurování vybraných kamenných fasádních prvků, tj. dekorativní okenní šambrány se suprafenestrou v ploše průčelí, 2 ks dekorativních váz stojících na atice čelní fasády, 2 ks bočních vstupních portálů a trnožní římsy včetně profilovaných patek pilastrů je bezpochyby zcela v souladu se zájmy státní památkové péče. Ve vztahu k navrhovanému konkrétnímu restaurátorskému postupu správní orgán zohlednil odborné stanovisko NPÚ Kroměříž ve věci nežádoucího nadbytečného zpevňování kamene a jeho ošetření hydrofobizačním prostředkem, a proto stanovil podmínku č. 2, podle které nebude realizováno závěrečné zpevnění kamene a doplňků zpevňovačem fy. Remmers KSE 100, příp. zpevňovačem s vyšším obsahem zpevňujících složek KSE 300, a na závěr budou kamenné prvky opatřeny vhodným hydrofobizačním prostředkem. Podmínka č. 1 je standardní podmínkou, která má umožnit výkon kontrolní činnosti správního orgánu ve smyslu ust. § 29 odst. 2 písm. g/ zákona o státní památkové péči, stejně jako podmínka č. 3, která vyplývá z ust. § 10 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči. Při splnění uvedených podmínek přinesou navrhované práce významné zlepšení stavu kulturní památky při současném zachování jejích kulturně historických hodnot.

P o u č e n í :

Toto závazné stanovisko není ve smyslu ust. § 149 odst. 1 správního řádu samostatným rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proto proti němu odvolat.

MĚSTSKÝ ÚŘAD OTROKOVICE

odbor školství a kultury

nám. 3. května 1340

765 23 OTROKOVICE

522



Ing. Petr Klokočka

pověřený rozhodováním na úseku
státní památkové péče

Účastník řízení: Římskokatolická farnost Napajedla, Masarykovo nám. 213, 76361 Napajedla
zastoupená farářem P. Mgr. Ryszardem Turko

Na vědomí:

Městský úřad Napajedla – stavební úřad

Národní památkový ústav – územní odborné pracoviště v Kroměříži

Strana 3 (celkem 3)

Městský úřad Otrokovice
nám. 3. května 1340
765 23 OTROKOVICE

e-mail: radnice@muotrokovice.cz
ústředna: 577 680 111
fax: 577 933 369

web: www.otrokovice.cz
IČ: 00284301
ID datové schránky: jfrb7zs