



Městský úřad  
**OTROKOVICE**

**odbor školství a kultury**

VAŠE ZNAČKA:  
ČÍSLO JEDNACÍ: OŠK/47583/2018/KLO  
SPISOVÁ ZNAČKA: OŠK/8202/2018/KLO/PP  
OPRÁVNĚNÁ  
ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Petr Klokočka  
TELEFON: 577 680 461  
E-MAIL: klokocka@muotrokovice.cz  
DATUM: 13.12.2018

Římskokatolická farnost Napajedla  
P. Mgr. Ryszard Turko  
Masarykovo nám. 213  
763 61 NAPAJEDLA

**Závazné stanovisko k řemeslné obnově vybraných kamenných fasádních prvků kostela  
sv. Bartoloměje v Napajedlích**

Městský úřad Otrokovice – odbor školství a kultury, podle § 29 odst. 2 písm. b/ zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (dále jen „zákon o státní památkové péči“) věcně příslušný, a podle § 11 odst. 1 písm. b/ zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění (dále jen „správní řád“) místně příslušný správní orgán na úseku státní památkové péče (dále jen „správní orgán“), podle § 149 odst. 1 správního řádu, na základě žádosti podané dne 22.10.2018 žadatelem Římskokatolickou farností Napajedla, IČ 48471755, se sídlem Masarykovo nám. 213, 76361 Napajedla, podle § 14 odst. 1 a § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči, vydává toto

**z á v a z n é s t a n o v i s k o :**

Zamýšlená řemeslná obnova kamenných fasádních prvků (okenní ostění, průběžný kamenný sokl, dekorativní vázy na atice průčelí, portály vstupů) kostela sv. Bartoloměje (st.pl. 344 v k.ú. Napajedla) na Masarykově náměstí v Napajedlích, který je kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR pod rejstř. číslem 19165/7-2003, přičemž části předmětných kamenných fasádních prvků jsou uměleckořemeslným dílem ve smyslu ust. § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči, která má spočívat v lokálním předzpevnění kamenných prvků zpevňovačem fy. Remmers KSE 100, v následném očištění jejich povrchu (nejprve suchou cestou pomocí kořínkových kartáčků, posléze tlakovou vodou v kombinaci s chemickým čističem Keim Steinreiniger v poměru 1:20 s destilovanou vodou, případně pomocí parního čističe), dále v odstranění vegetabilních nánosů pomocí přípravku Keim Algicid plus, v dalším zpevnění zvětřalého kamene přípravkem fy. Remmers KSE 100, v odstranění starých nevyhovujících tmelů, v provedení plastických retuší minerálním tmelem (Keim Grund, Keim Top a Keim Treppe), ve vyplnění trhlin a prasklin minerální maltou fy. Keim Restauro Fug, ve vyplnění spár tmelem fy. Remmers Multispacht, v lazurním barevném scelení povrchu barvou Keim Lasur s Keim Fixativ a v závěrečném opětném zpevnění kamene zpevňovačem fy. Remmers KSE 100 (u větších defektů a v horizontálních částech zpevňovačem s vyšším obsahem zpevňujících složek KSE 300), jak vyplývá z předložené dokumentace s názvem „Návrh na opravu pískovcových ozdobných prvků farního kostela sv. Bartoloměje v Napajedlích“ (zpracovala Pavla Hradilová, restaurátorka, dne 23.11.2018), je podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči z hlediska zájmů státní památkové péče

**přípustná**

a pro realizaci záměru se dle ust. § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči a v souladu s ust. § 9 odst. 4 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, stanovují tyto podmínky:

1/ Formou řemeslné obnovy nebudou obnovovány ty části kamenných fasádních prvků, které jsou uměleckořemeslným dílem ve smyslu ust. § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči, tj. dekorativní okenní šambrána se suprafenestrou na průčelí kostela, 2 ks dekorativních váz na atice čelní fasády, portály vstupů (hlavní vstupní portál se sochařskou figurální výzdobou a 2 ks portálů bočních vstupů), figurální plastiky v průčelí a trnožní římsa včetně profilovaných patek pilastrů. V případě obnovy těchto částí bude tato probíhat formou restaurování, tj. bude zpracován kvalifikovaný restaurátorský záměr, který bude předložen k vydání samostatného závazného stanoviska podle ust. § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči.

Strana 1 (celkem 3)