



VÝPLNĚ OTVORŮ
Jednoduchá okna s dvojsklem částečně otevíravá do garáže budou osazena jako doplňková za repasovanou kovová. Stávající kovová okna do garáže mají hustý rastr z křížového profilu a jednoduchého zasklení. Tato okna budou repasována. Repase stávajících bude spočívat ve vyjmutí ze zdíva, vysklení, ošetření kovové konstrukce (otrysání a nátěr na kov), novém jednoduchém zasklení průsvitným (neprůhledným) sklem vybraným dle aktuálního vzorníku nebo sklem pískovaným, zasklení vždy vzorem nebo pískováním dovnitř.
Střešní vylezy budou Velux GVK 0000Z 460x610 a světlodod nad podestou v bytovém křídle bude Velux TLF – OKNO OK14, tubus DN 350.
Zasklení světlíku atypickým kovovým rámem a trojsklem s atypickou skladbou skel, bez otvorky – viz sklenářské práce.

DVEŘE VNĚJŠÍ
Dveře s nadsvětlíkem do schodiště k archivum jsou v původní poloze, přesto rozměrově i výrazem nepoužitelné, nutná výroba nových výplňových s napodobením staršího členění.
Dveře do zadního zádveří a vstupní haly jsou v nové poloze a podle nového návrhu v soudobější podobě s vytvárně řešenou skleněnou výplní. Původní dveře z jiného místa rozměrově i podobou nepoužitelné a navíc dožilé.
Dveře ze zadního dvora do zádveří se schodiště k bytu 1 a do kurie jsou dřevěné dveře v nové poloze, podoba s nadsvětlíkem shodná s dveřmi k archivum (napodobující původní členění s výplněmi), rozměry nové, původní dveře navíc dožilé.
Nad všemi dveřmi bude skleněná markýza.

OMÍTKY VNĚJŠÍ A ŠTUKY
Rozhodnutí o volbě vnějších omítek by měl předcházet průzkum z plošiny na více místech fasád s cílem zjistit, jestli se na objektu nachází ještě omítky původní a v jakém rozsahu. Současně bude proveden průzkum původní barevnosti.
Při návrhu nových fasád byl vzat v potaz i požadavek investora na trvanlivost, žádal kompletní nové fasády. Navrhuje se tedy laboratorní průzkum starých omítek a použití směsi shodné s původní směsí. V omítce provedené profilované šambrány, římsy a další prvky budou opětovně provedeny v omítce podle šablon sejmутých ze současného stavu, sádrové odličky budou repasovány nebo nově odlity podle průzkumu až z lešení, na štukatérské práce bude vypracován a na NPÚ předložen plán repasí ke schválení.

KÁMEN PŘÍRODNÍ (venkovní schody)
Betonové stupně nového vstupu ke hlavnímu schodišti budou mít stupnice i podstupnice obloženy žulovými deskami smrkovanými světlé barvy v tl. 30 a 20 mm. Stupnice bude přesahovat podstupnici.

KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
Veškerá krytina se sklony, nedostatečnými na krytinu z šablon Eternit Dacora a veškeré další klempířské prvky budou z titaninkového plechu (nástřešní žlaby a svody, ukončení střešních ploch pod nástřešními žlaby, úžlabí, oplechování zdi nad střešními plochami, kordonová i korunní římsa, venkovní parapety, nadokenní plastické prvky, další fasádní prvky již dnes oplechované a oplechování zdi přilehlých k níže položeným střešním plochám a markýzám).
Nejdůležitějším momentem na klempířských pracích s titaninkem je dodržení technologických pravidel.

±0,000 = 225,460

projekt :	zodp. proj.:	Ing.arch.Otto Schneider	ČKA 1074	IČ: 11569930	tel: 603467031	Ing. arch. Otto SCHNEIDER projektční kancelář Wellnerova 7 779 00 Olomouc	
	stav.část :	Ing.arch.Lukáš Doubrava	ČKA 3842	IČ: 69695113	tel: 736607765		
		Ing.arch.Vladimír Paloušek	ČKA 3467	IČ: 63316099	tel: 608743424		
	profese :						
stavebník :	Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc					datum :	I/2023
vlastník objektu :	Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc					stupeň :	DPS
akce :	71000 Admin. budova kurie, Biskupské nám.2, Olomouc - stavební úpravy					paré :	
část :	architektonicko stavební řešení					část :	D.1.1
výkres :	pohled severní dvorní					měřítko :	1:100
						výkres č.:	14