



Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Krajské ředitelství Zlín

Přílucká 213, 760 01 Zlín

Č. j.: HSZL- 996-5/SPD-2025
Počet stran: 3
Počet příloh: 0

Vyřizuje za PO: por. Ing. Michaela Slováčková
Tel.: 950 670 325
E-mail: michaela.slovackova@hzscr.cz

Adresát:
UPOSS, spol. s r.o.
Uherskobrodská 962
763 26 Luhačovice

Vyřizuje za OOB: kpt. Mgr. David Martinec
Tel.: 775 267 377
E-mail: david.martinec@hzscr.cz

Datum: 15. 4. 2025

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Kostel sv. Vavřince - statické zajištění věže kostela

Místo stavby:

763 12 Vizovice

k. ú.: Vizovice, parc. č. st. 540

Stavebník:

Římskokatolická farnost Vizovice, IČO 46307851

Palackého Nám. 365, 763 12 Vizovice

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení

vypracoval: Ing. Jana Semelová, ČKAIT 1300788

datum: 07/2024

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (dále jen „HZS ZLK“) obdržel dne 13. 3. 2025 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a která byla doplněna dne 14. 4. 2025. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS ZLK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS ZLK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 8 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie II na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: kostel,
- zastavěná plocha budovy: 633 m²,
- počet nadzemních podlaží: 2,
- počet osob navržených v budově: < 1000,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: druhá třída využití.
- výška stavby: 3,67 m,
- počet podzemních podlaží: 0,
- počet ubytovaných osob v budově: 0,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS ZLK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS ZLK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS ZLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:**

název: Kostel sv. Vavřince – statické zajištění věže kostela

vypracoval: Ing. Zbyněk Pospíšil, ČKAIT 1302013

datum: 10.04.2025 11:05:07

Popis stavby: Předmětem projektové dokumentace je sanace trhlin, oprava fasády a restaurátorské práce na kostelní věži. Obnova věže spočívá ve statickém zajištění horní stavby věže, ve stabilizaci a opravě dřevěných konstrukcí. Posouzení je provedeno dle ČSN 73 0834 jako změna stavby skupiny I.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS ZLK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS ZLK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS ZLK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS ZLK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Průvodní a souhrnná technická zpráva předložené dokumentace.

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr

HZS ZLK na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

plk. Ing. Zbyněk Mikulénka

vedoucí oddělení stavební prevence,
kontrolní činnosti a ZPP