



# Městský úřad OTROKOVICE

## odbor školství a kultury

VAŠE ZNAČKA:  
ČÍSLO JEDNACÍ: OŠK/59683/2018/KLO  
SPISOVÁ ZNAČKA: OŠK/9909/2018/KLO/PP  
OPRÁVNĚNÁ  
ÚŘEDNÍ OSOBA: Ing. Petr Klokočka  
TELEFON: 577 680 461  
E-MAIL: klokocka@muotrokovice.cz  
DATUM: 15.01.2019

Římskokatolická farnost Napajedla  
P. Mgr. Ryszard Turko  
Masarykovo Náměstí 213  
763 61 NPAJEDLA

### **Závazné stanovisko k restaurování vybraných kamenných fasádních prvků kostela sv. Bartoloměje v Napajedlích**

Městský úřad Otrokovice – odbor školství a kultury, podle § 29 odst. 2 písm. b/ zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění (dále jen „zákon o státní památkové péči“) věcně příslušný, a podle § 11 odst. 1 písm. b/ zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu v platném znění (dále jen „správní řád“) místně příslušný správní orgán na úseku státní památkové péče (dále jen „správní orgán“), podle § 149 odst. 1 správního řádu, na základě žádosti podané dne 17.12.2018 žadatelem Římskokatolickou farností Napajedla, IČ 48471755, se sídlem Masarykovo nám. 213, 76361 Napajedla, podle § 14 odst. 1 a § 44a odst. 3 zákona o státní památkové péči, vydává toto

### **z á v a z n é s t a n o v i s k o :**

Zamýšlený **záměr restaurování vybraných kamenných fasádních prvků** (dekorativní okenní šambrána se suprafenestrou v ploše průčelí, 2 ks dekorativních váz stojících na atice čelní fasády, 2 ks bočních vstupních portálů, trnožní římsa včetně profilovaných patek pilastrů) kostela sv. Bartoloměje na Masarykově náměstí v Napajedlích, který je kulturní památkou zapsanou v ÚSKP ČR pod rejstř. číslem 19165/7-2003, přičemž předmětné kamenné fasádní prvky jsou uměleckořemeslným dílem ve smyslu ust. § 14 odst. 8 zákona o státní památkové péči, který má spočívat v lokálním předzpevnění kamenných prvků zpevňovačem fy. Remmers KSE 100, v následném očištění jejich povrchu (nejprve suchou cestou pomocí kořínkových kartáčků, posléze tlakovou vodou v kombinaci s chemickým čističem Keim Steinreiniger v poměru 1:20 s destilovanou vodou, případně pomocí parního čističe), dále v odstranění vegetabilních nánosů pomocí přípravku Keim Algicid plus, v dalším zpevnění zvětřelého kamene přípravkem fy. Remmers KSE 100, v odstranění starých nevyhovujících tmelů, v provedení plastických retuší minerálním tmelem (Keim Grund, Keim Top a Keim Treppe), ve vyplnění trhlin a prasklin minerální maltou fy. Keim Restauro Fug, ve vyplnění spár tmelem fy. Remmers Multispacht, v lazurním barevném scelení povrchu barvou Keim Lasur s Keim Fixativ a v závěrečném opětovném zpevnění kamene zpevňovačem fy. Remmers KSE 100 (u větších defektů a v horizontálních částech zpevňovačem s vyšším obsahem zpevňujících složek KSE 300), a v zajištění odlomených a uvolněných částí (např. u váz) pomocí čepů a v jejich slepení dvousložkovým polyesterovým lepidlem Mastice 2000 fy. Bellinzoni, jak vyplývá z předložené dokumentace s názvem „*Návrh na restaurování pískovcových ozdobných prvků farního kostela sv. Bartoloměje v Napajedlích*“ (zpracovala Pavla Hradilová, restaurátorka, dne 12.12.2018), **je** podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči z hlediska zájmů státní památkové péče

### **přípustný**

a **pro realizaci záměru** se dle ust. § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči a v souladu s ust. § 10 odst. 3 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči, stanovují tyto podmínky:

**1/** Termín zahájení restaurátorských prací bude s předstihem minimálně 10 dnů oznámen správnímu orgánu státní památkové péče.