



POZNÁMKA:

Napěťová soustava 3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN – S .
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41/ ed.3,
automatickým odpojením od zdroje, zvýšena použitím proudového chrániče.
Instalace se provede kabely CYKY a vodiči Jyty uloženými částečně v podlaze ,pod omítkou a z části
v konstrukci sádkartonových stěn.

Druhy kabelů a obvodů:

- CYKY 3C x1,5mm2, obvod pro napojení ventilátorů
- - - - - CYKY 3Cx2,5mm2,obvod pro napojení větrací jednotky Renovent Sky 150
- JYTY 2x1mm, v trubce PVC, propoj senzor CO2 – větrací jednotka

LEGENDA:

- A
- B
- C
-
-
- G
-
- D
-
-
- T

Projektant	Zpracoval	Kreslil	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. Mob. 605 921470	
Ing. KREISS	Ing. KREISS	Ing. KREISS			
Investor : Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, Biskupské nám. 841/2				Formát	
Místo stavby: Mlčochova 814/5, Olomouc				Datum	05/24
Stavební akce: ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY Č.P. 814 - OLOMOUC Elektroinstalace,				Účel	DSP
				Měřítko	1:100
				Archivní č.	
Elektroinstalace vzduchotechniky				č. výkresu D 1.4.d-5	č.kopie