







LEGENDA :

- 
- Sestava spínače zapuštěného ABB TANGO č.1, IP 20
- 
- Sestava spínače zapuštěného ABB TANGO č.6, IP 20
- 
- Sestava spínače zapuštěného ABB TANGO č.1, IP 44
- 
- Sestava spínače zapuštěného ABB TANGO č.6, IP 44
- 
- Sestava spínače zapuštěného ABB TANGO č.1/0, IP 20 +podtlačítková jednotka
- 
- Světelný vývod pro .....



LEGENDA MÍSTNOSTÍ A INTENZITA OSVĚTLENÍ

Číslo místnosti	Název místnosti	Intenzita osvětlení ( lx )
1.1	Vstup – chodba	100
1.2	Chodba	100
1.3	Chodba	100
1.4	Šatna personál	200
1.5	Předsíň	200
1.6	WC personál	200
1.7	Technická místnost	200
1.8	Úklidová místnost	100
1.9	Pračka, sušička	300
1.10	Sklad	100
1.11	Výdej stravy	300
1.12	Herna	300
1.13	Herna	300
1.14	Herna	300
1.15	WC děti + sprcha	200
1.16	Šatna děti	200
1.17	Schodiště do 2.NP	
1.18	Schodiště do 1.PP	
1.19	Sklad venkovního vybavení	100

POZNÁMKA:

Napěťová soustava 3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN–S a 15,5V/DC.  
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41/ ed.3, automatickým odpojením od zdroje, zvýšena použitím proudového chrániče.  
Instalace se provede kabely CYKY uloženými částečně v podlaze ,pod omítkou a z části v konstrukci sádkokartonových stěn.

Druhy kabelů a obvodů:

- 
- CYKY n x 1,5mm2, světelný obvod
- 
- CYKY 2x1,5mm2, regulace DALI

LEGENDA SVÍTIDEL:

- A1 - LED svítidlo přisazené, 12W, 1400lm, IP 65 ( LO174804SX )
- A2 - LED svítidlo přisazené, 19W, 2000lm, IP 65 ( LO270804SX )
- B1 - LED svítidlo elegantní přisazené, 20W, 2320lm, IP 40 ( LR273 C23 90804MI )
- B2 - LED svítidlo elegantní přisazené, 20W, 2320lm, IP 40 ( LR273 23 90804MI )
- C - LED svítidlo přisazené, 40W, 4620lm, IP 40 ( FAE476 C60804 )
- D1 - LED svítidlo elegantní závěsné, 50W, 6820lm, IP 40 ( SM67816 indirect TW CI )
- D2 - LED svítidlo elegantní závěsné, 40W, 6200lm, IP 40 ( SM67213 indirect TW CI )
- NO1 – LED svítidlo nouzové multifunkční, 3hod, 391lm, 2,5W, IP 40 ( ST 379 SO 3H )
- NO2 – LED svítidlo nouzové universální, 3hod, 344lm, 2,5W, IP 40 ( ST 374 SC 3H )
- NO3 - LED svítidlo nouzové piktogramové, IP 65, 4W, 3hod
- NO4 - LED svítidlo nouzové,výkonnové, 7W ,314lm, IP65 ( ST RD 375SO 2H )
- T1 - Podtlačítková jednotka, montáž do krabice KPR68

Projektant Ing. KREISS	Zpracoval Ing. KREISS	Kreslil Ing. KREISS	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. Mob. 605 921470	
Investor : Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, Biskupské nám. 841/2				Formát	
Místo stavby: Mlčochova 814/5, Olomouc				Datum	05/24
Stavební akce: ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY Č.P. 814 - OLOMOUC Elektroinstalace,				Účel	DSP
				Měřítko	1:100
				Archivní č.	
Světelná elektroinstalace na 1.NP				č. výkresu D 1.4.d-3	č.kopie