



POZNÁMKA:

Napěťová soustava 3+NPE, stř. 50Hz, 400V/TN – S .
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena dle ČSN 33 2000-4 –41/ ed.3,
automatickým odpojením od zdroje, zvýšena použitím proudového chrániče.
Instalace se provede kabely CYKY uloženými částečně v podlaze ,pod omítkou a z části v konstrukci
sádkokartonových stěn.

Druhy kabelů a obvodů:

- CYKY 3C x2,5mm2, zás. obvod 230V
- CYKY 5Cx2,5mm2, zás. obvod 3x400V/16A
- CHKE-V (J) 3x1,5mm2 Fe180/P60-R, B2ca S1do – napojení TOTALSTOP
- .-.-.- CYKY 5Cx2,5mm2, obvod 3x400V/16A pro el. sporák - rezerva

LEGENDA:

- Požární bezpečnostní tlačítko GW 42 201
- Zásuvka se clonkami v jednorámečku 230V/16A, IP 20
- Zásuvka se clonkami 230V/16A s přepětovou ochrannou, IP 20
- Zásuvka do vlhka se clonkami v jednorámečku 230V/16A, IP 44
- Zapuštěná zásuvka 3x400V/16A, 5.polová, IP 44
- Sestava 2ks zásuvek + datová ve trojrámečku, IP 20

Projektant	Zpracoval	Kreslil	Kontrola	Ing. KREISS Zdeněk PROJEKTANT ELEKTRO Ul. Zahradní 1247/2, Lipník n/B. Mob. 605 921470	
Ing. KREISS	Ing. KREISS	Ing. KREISS			
Investor : Metropolitní kapitula u svatého Václava v Olomouci, Biskupské nám. 841/2				Formát	
Místo stavby: Mlčochova 814/5, Olomouc				Datum	05/24
Stavební akce: ZMĚNA ČÁSTI DOKONČENÉ STAVBY Č.P. 814 - OLOMOUC Elektroinstalace,				Účel	DSP
				Měřítko	1:100
				Archivní č.	
Silová elektroinstalace na 1.NP				č. výkresu	č.kopie
				D 1.4.d-4	