

Váš dopis zn.: elektronické podání
Ze dne: 04.03.2024
Jednací číslo: MOVOZADPV-040324-01
Vy izuje: Ing. Kristýna Pospíšilová
Telefon: 582 301 023
E-mail: kristyna.pospisilova@smv.cz
Datum: 04.03.2024

Žadatel:
římskokatolická farnost
Bohuslavice u Konice
Bohuslavice 1
798 56 Bohuslavice

Vyjád ení ke stavbám bez p ípojení na vodovod a kanalizaci
provozovaných společností
Moravská vodárenská, a.s. (dále jen "MOVO"), region Prost jov

Název akce: Revitalizace ve ejného prostranství zahrady v Bohuslavicích
Typ ízení: Územní ízení
Typ stavby: ostatní (stavby v OPVZ, vyjád ení k existenci sítí atd.)
Investor: římskokatolická farnost Bohuslavice u Konice
Projektant: Atelier echovi, zahradní a krajinná ská tvorba

Lokaliza ní údaje:	Okres:	Prost jov
	Obec:	Bohuslavice
	Název k.ú.:	Bohuslavice u Konice
	Parcela:	53/1
	Up esn ní:	

Popis stavby:

P edložená projektová dokumentace poptává stanovisko k parkovým úpravám farní zahrady v Bohuslavicích. V okolí p edm tné lokality se nachází vodovodní a kanaliza ní ady v našem provozování a majetku VaK Prost jov, a.s..

Parkovými úpravami dojde k propojení cestní sít s terasami a k vytvo ení odpo ínkových ploch s posezením, dále budou vytvo ena pítka pro ptáky a nové vegeta ní prvky -prob hne výsadba strom , ke a trvalkových záhon .

Stavba len na na objekty:

Revitalizace ve ejného prostranství zahrady v Bohuslavicích

P í dodržení níže uvedených podmínek souhlasíme s realizací objektu dle p edložené dokumentace.

MOVO, a.s., souhlasí s p edloženou projektovou dokumentací v p ípad , že budou spln ny následující podmínky:

Podmínky MOVO, a.s., k ešené akci:

1. P ed provád ním výkopových prací v blízkosti inženýrských sítí v našem provozování je bezpodmíne n nutné zažádat o vyty ení t chto sítí. Kontakt vyty ení vodovod: p. Otáhal 582 301 022 (karel.otahal@smv.cz), kanalizace p. Ml och 582 337430 (brislav.mlcoch@smv.cz).

Podmínky MOVO, a.s. – obecné:

2. Za ízení v našem provozování musí z stat b hem a po ukon ení stavby trvale p ístupné pro možné provád ní oprav, údržby a manipulace.
3. Pokud dojde k poškození za ízení v provozování MOVO, budou tato za ízení opravena nebo uvedena do p vodního stavu na náklady investora stavby.
4. Požadujeme, aby veškeré poklopy armatur a šachet v provozování MOVO, a.s., byly osazeny na nov upravenou niveletu terénu.

5. Za projektovou dokumentaci odpovídá projektant.
6. Před prováděním výkopových prací je nutné požádat o vytyčení zaízení v provozování MOVO, a.s.
7. Součástí vytyčení bude i zápis o nepoškozenosti a funkci armatur v lokalitě stavby.
8. Před pokládkou finálních povrchů požadujeme, aby náš zástupce byl pozván ke kontrole nepoškozenosti a funkce armatur, po kontrole vydá písemný souhlas s pokládkou finálního povrchu šetřené akce.
9. Při odkrytí či poškození sítí přerušit další práce, zabezpečit síť před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit zástupci MOVO, a.s.
10. Před zakrytím provedeného díla pozvat zástupce MOVO, a.s. ke kontrole.
11. V místech kladení s podzemními sítmi v našem provozování požadujeme umístit vedení do chráněných pískových trub s průměrem 1,0 m na obě strany od vnějšího líce potrubí.
12. Při kladení sítí dodržet vzdálenosti pro souběh nebo kladení sítí dle SN 73 6005.
13. Při zásahu do terénu zajistit dostatečné krytí sítí dle SN 755401, SN 736005, případně SN 752130.
14. Při umísťování objektů požadujeme dodržení ochranného pásma vodovodního a kanalizačního zaízení dle zákona č. 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, které činí u vodovodních řádů a kanalizačních stok do průměru 500mm v etně 1,5m a u vodovodních řádů a kanalizačních stok nad průměrem 500mm 2,5m od vnějšího líce potrubí na obě strany, u vodovodních řádů a kanalizačních stok o průměru nad 200mm s uložením v hloubce větší než 2,5m pod terénem se vzdálenosti ochranných pásem zvyšují o 1,0m.
15. Souasně zákon platí i v dalších ustanoveních, a to zejména:
 - §7 - vlastník a provozovatel vodovodu nebo kanalizace jsou oprávněni za účelem provozování a udržování vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se vodovod nebo kanalizace nachází
 - §23 - v ochranném pásmu vodovodního nebo kanalizačního řádu nelze:
 - a. provádět zemní práce, umísťovat konstrukce, nebo jiná podobná zaízení či provádět činnosti, které omezují přístup k těmto zaízením, nebo by mohly ohrozit jejich technický stav a plynulé provozování
 - b. vysazovat trvalé porosty
 - c. provádět skládky
 - d. provádět terénní úpravy bez písemného souhlasu vlastníka vodovodu, či kanalizace, popřípadě provozovatele
16. Při provádění výkopových prací v ochranných pásmech zaízení v našem provozování doporučujeme tyto provádět s maximální obezřetností a ručně.
17. S ohledem na charakter stavby nesmí být nad zaízením v provozování MOVO, uloženým v zemi, či v jeho ochranném pásmu, postaven jakýkoliv další jiný objekt nebo vybudována zpevněná plocha, ani vysazovány trvalé porosty.
18. Jakoukoliv manipulaci na stávajícím zaízení provozování MOVO, a.s., smí provádět pouze naši pověření zaměstnanci.
19. Zaízení staveníšť nesmí být situováno na poklopech zaízení v našem provozování - poklopech kanalizačních revizních šachet, armaturních šachet, šoupátek vodovodních řádů, hydrantů nebo pítípojek.
20. V případě pojezdu těžké techniky nad vodovodními řády a kanalizačními stokami v našem provozování je nutno potrubí vhodným způsobem zabezpečit, například překrytí silnicími panely.
21. Veškeré změny proti předložené PD musí být šetřeny s pověřenými zaměstnanci MOVO a.s.
22. Hrany komunikace (obrubníky, zpomalovací prahy, sklopené obruby apod.) musí být z provozních důvodů šetřeny tak, aby v nich nebyly umístěny povrchové znaky vodovodu a kanalizací.
23. Vodovody a kanalizace musí být v případě jejich odkrytí zabezpečeny proti poklesu a jejich vybočení. V průběhu výstavby, kdy dojde ke snížení nadloží, nesmí být pojižďeno nad vodovody a kanalizacemi těžkou nákladní technikou.
24. Potrubí vodovodu pro vešnou potěbu v etně jeho pítípojek a na nř napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro vešnou potěbu v souladu s §11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vešnou potěbu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.

Záv re né podmínky MOVO, a.s.:

Toto vyjád ení je platné rok od data jeho vystavení a za podmínky, že je žadatelem/stavebníkem podepsáno níže uvedené estné prohlášení. Toto vyjád ení zavazuje i právní nástupce stavebníka za p edpokladu p evzetí veškerých závazku p vodního žadatele.

Ing. Ji í Rozehnal
Manažer útvaru provozn technického Prost jov

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.
Tovární 41, 779 00 Olomouc
(I) 61859575
Pracovišt Prost jov
Krapkova 1635/26, 796 01 Prost jov
(T) +420 582 301 036
(M) +420 724 591 906
(E) jiri.rozehnal@smv.cz
www.smv.cz

estné prohlášení žadatele/stavebníka *)

Prohlašuji, že stavebnímu ú adu p edkládám projektovou dokumentaci ve zn ní, které bylo p edloženo spole nosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. k vyjád ení.

Sou asn prohlašuji, že akceptuji veškeré podmínky uvedené ve vyjád ení spole nosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

V

Dne

Jméno a podpis:

*) nehodící se škrtnete